



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0280
 (номер сертификата соответствия)

000201

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «СТРОЙСИСТЕМА».
 ОГРН: 1155012000890, ИНН: 5041201957, КПП: 504101001.
 Адрес: 143960, РОССИЯ, г. Реутов, ул. Транспортная, д.11, пом. 002,
 телефон: +7(495)777-6-111,
 адрес электронной почты: info@stroyst.ru.
 Генеральный директор Салаткин М.М.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

ООО «БелИНЭКО».
 Адрес: 224004, БЕЛАРУСЬ, Брестский район, район Аэропорта, СЭЗ «Брест».
 Телефон: (0162)97-30-22

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Sila Pro B1 Firestop 65, ОГНЕСТОЙКАЯ профессиональная монтажная пена,
 Sila Pro B1 Firestop, ОГНЕСТОЙКАЯ профессиональная монтажная пена
 См. Приложение (Бланк №000399). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 ГОСТ 30402—96
 Класс пожарной опасности КМ1
 Группа горючести – Г1
 Группа воспламеняемости – В1
 Группа дымообразующей способности – Д2
 Группа токсичности – Т2
 Группа распространения пламени – РП1

Код ТН ВЭД
 3214101001

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0338 от 15.09.2021 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

Заявка № ПБ01.Н0280 от 10.09.2021г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0280 от 10.09.2021г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0405 от 15.09.2021 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство №ARTALIX.RU.32311.OC01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2021 г. по 14.09.2024 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

К. В. Уранов

М. А. Савельев
К. В. Уранов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0280
(номер сертификата соответствия)

000399

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными огнестойкая профессиональная монтажная пена Sila Pro B1 Firestop 65; Silapro B1 Firestop, ОГНЕСТОЙКАЯ профессиональная	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: - ширине шва 10 мм – EI 240; - ширине шва 20 мм – EI 180; - ширине шва 30 мм – EI 150; - ширине шва 40 мм – EI 120
	ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: - ширине шва 10 мм – EI 90; - ширине шва 20 мм – EI 60; - ширине шва 30 мм – EI 45; - ширине шва 40 мм – EI 30



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Уранов